

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования
Центр внешкольной работы «Глория»
(МОУ ДО ЦВР «Глория»)

Калинина ул., д. 30, г. Ярославль, 150035
Тел/факс (4852) 44-62-13, 47-54-64
e-mail: cvr_gloriya@mail.ru;
<https://cdo-gloria.edu.yar.ru>
ОКПО 47144605; ОГРН 1027600985136;
ИНН/КПП 7607014889/760401001

Сведения о результатах контрольных мероприятий за 2018год

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
19.03.2018-13.04.2018	Департамент образования Ярославской области	Лицензионный контроль	Предписания от 13.04.2018 №25/18	Для осуществления образовательной деятельности по адресу:150035 г. Ярославль, ул. Калинина, д.30, не указанному в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 76Л02 №0000760 от 30 декабря 2015года регистрационный №505/15, выданной департаментом образования Ярославской области были выполнены следующие мероприятия:

				1. Ремонтные работы: • грунтование и покраска вододисперсионной краской потолка и стен коридора и вестибюля 1 и 2 этажа; • шпаклевка рустов, покраска стен, потолка и дверей в раздевалке; • укладка половой плитки в раздевалке; • грунтование и покраска вододисперсионной краской потолка и стен в каб. «Шахматы», каб. «Психолог»; • замена линолеума в каб. «Шахматы»; • шпаклевание и покраска оконных рам в каб. №7,8; • шпаклевание и покраска оконных рам и металлических решеток в коридоре 1 и 2 этажа; • шпаклевание стен, покраска потолка, оклейка обоев в каб. № 6; • замена плинтусов в
--	--	--	--	---

				вестибюле 2 этажа и в каб. № 10; • покраска потолка, оклейка обоев в каб. «ИЗО»; • выполнен косметический ремонт путей эвакуации 1 и 2 этажа; • выполнен косметический ремонт (цементирование и покраска) фасада здания. 2. Мероприятия по электробезопасности: • выполнена замена розеток в каб. № 3,8,11, 19, 20; • электрические провода убраны в короб (коридор 2 этаж); • произведен подъем штепсельных розеток на уровне 1,8 м от пола в кабинетах № 3,7,8,9,13,18, 19 . 3. Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности: • приобретен электрический умывальник в каб.
--	--	--	--	--

				«ИЗО»; • установлена электрическая сушилка для рук в туалете 2 этажа; • заменены планы эвакуации 1 и 2 этажа; • установлена система видеонаблюдения (2 видеокамеры); • заменена раковина в женском туалете 2 этажа; • утеплены трубы в теплоузле; • произведена замена входной группы на ПВХ, что позволило улучшить температурный режим в фойе и устранить замечания органов пожарного надзора на предмет открывания дверей по направлению выхода; • пути эвакуации оборудованы элементами ФЭС; • приобретен кулер для осуществления питьевого режима; • установлены защитные
--	--	--	--	---

				решетки для радиаторов отопления; • демонтировано помещение вахтерской; • выполнена огнезащитная обработка металлических конструкций на путях эвакуации. 4. Получено санитарно - эпидемиологическое заключение от 16.02.2018 г. № 76.01.11.000.М.000109.02.18 5. Для получения заключения пожарного надзора необходимо выполнить следующие мероприятия: • установить огнезащитные двери (4шт.); • заменить двери на путях эвакуации (3 шт.); • установить двери, отделяющие лестничный пролет от основного помещения 1 и 2 этаж;
--	--	--	--	--

				• заменить линолеум на 1 этаже.
30.10.2018-23.11.2018	Департамент образования Ярославской области	Внеплановый лицензионный контроль	Предписания от 23.11.2018 № 121/18	Все рекомендации и замечания были приняты во внимание и будут устранены до 20 февраля 2019 года.

Директор



Е.В.Балуева